

# 漳州片仔癀药业高效过滤器询价公告

项目概况:

因我司第三车间液槽密封高效过滤送风口需要更换高效过滤器,经审批决定,本着公开、公平、公正的原则对我司高效过滤器的采购进行公开询价,兹欢迎符合条件的相关单位参加本项目的报价。

## 一、采购内容:

序号	名称	规格参数	数量	备注
1	液槽密封高效过滤送风口	过滤器尺寸: 390*390*90mm 风量:500m/h	32 台	1、外框: 阳极铝合金框 2、尺寸偏差: ±2mm 以内 3、滤材: 高效率低阻力超细玻璃纤维滤纸 4、滤材折高: ≥75mm 以上 5、滤材折距: ≥28 折/100mm 6、过滤效率: 99.997%@0.3um 7、分隔物: Low-outgassing 热熔胶 8、护网: 扩张阳极处理铝网 9、液槽胶量: ≥85%以上 10、耐压强度: 压差 500PA 时滤网无破损分离 11、最高温度: 70℃ 12、最高湿度: 100%
2	液槽密封高效过滤送风口	过滤器尺寸: 524*524*90mm 风量:1000m/h	17 台	
3	液槽密封高效过滤送风口	过滤器尺寸: 670*670*90mm 风量:1500m/h	1 台	
4	液槽密封高效过滤送风口	过滤器尺寸: 965*660*90mm 风量:2000m/h	6 台	

## 二、参选单位资格要求:

(一) 具有独立承担民事责任的能力, 具有履行合同所必须的设

备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加单位在前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

（二）经营范围应有制冷、空调设备制造，或环境保护专用设备制造。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（四）不接受联合体参选。

### 三、响应性文件获取方式：

凡有意报名参与本项目的供应商，请于报名时间内致电漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备中心（设备组）获取询价文件。

### 四、报名时间、报价截止时间及递交方式：

（一）报名时间：2024年10月14日——2024年10月16日，  
上午9:00-12:00，下午3:00-17:30。

（二）递交截止时间：2024年10月17日18时。

（三）递交邮箱：[shebei@zzpzh.com](mailto:shebei@zzpzh.com)

### 五、联系方式：

联系人：林工，电话：0596-2302058 / 18359629252

